

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району  
Тульской области  
301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, д. 2 д, тел. 2-34-67

**Предписание № 4 / 1 / 1-3**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному общеобразовательному учреждению "Кукуйский центр образования"**  
**в лице директора Полякова Сергея Михайловича**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Веневского района Тульской области по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 4 от "18" января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «20» января 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. и «27» января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району – главным государственным инспектором Веневского района Тульской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Макарецвым Сергеем Петровичем проведена **внеплановая** выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты – территория, здание и помещения школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Кукуйский центр образования" по адресу: Тульская область, Веневский район, д. Кукуй, ул. Центральная, д. 22.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения "Кукуйский центр образования" Поляковым Сергеем Михайловичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения школы в части, касающейся применения в шлейфах пожарной сигнализации	- ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 часть 2, часть 8. - Пункт 54 Правил противопожарного режима в	15 января 2022 года	

	<p>кабельной продукции, отвечающей требованиям пожарной безопасности (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.</p> <p>Тульская область, Веневский район, д. Кукуй, ул. Центральная, д. 22.</p>	<p>Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года. - Пункт 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». - Пункт 6 таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p>		
2	<p>Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения школы, в части касающейся применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).</p> <p>Тульская область, Веневский район, д. Кукуй, ул. Центральная, д. 22.</p>	<p>- ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 часть 6. - Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года. - Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	15 января 2022 года	
3	<p>В здании и помещениях школы МОУ «Кукуйский ЦО» организовать и обеспечить проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ) эксплуатирующихся сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей) имеющих специальное разрешение.</p> <p>Тульская область, Веневский район, д. Кукуй, ул. Центральная, д. 22.</p>	<p>- Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года</p>	15 января 2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Веневскому району  
подполковник вн. службы Макарец Сергей Петрович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » января 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):



« 27 » января 2021 г.



Директор МОУ "Кукуйский ЦО"  
Поляков Сергей Михайлович  
(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99